

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11, 344003 тел. 240-67-66 E-mail: gpnrostov_rnd@.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Заветинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область Заветинский район с. Заветное ул. Колесова д. 2, 347430 тел. 21-4-39 E-mail: 52gpn_rnd@.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 2-52/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«01-11» февраля 2021 года проведено обследование (проверка) дознавателем ОНД и ПР по
(должность, звание,

Заветинскому району старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Бороховским

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

помещений и территории ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района» расположенных по адресу Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткова, 20

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И. о. директора ГБУСОНРО «СРЦ Заветинского района» Мартыновой Натальей Владимировной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Выполнить в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII, инструкцию о мерах пожарной безопасности.	ПП 1479 п. 393, 394	01.10.2021г.	
2	Провести ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в связи с эксплуатацией средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы (10 лет).	ПП 1479 п. 54	01.10.2021г.	
3	Руководителю и ответственному лицу пройти обучение по программе пожарно-технического минимума с получением удостоверения	ПП 1479 п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 46	01.10.2021г.	
4	Переработать декларацию о мерах пожарной безопасности, в соответствии с введением с 01.01.2021г. Правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020г.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 64	01.10.2021г.	
5	Провести внеплановый инструктаж в связи с введением с 01.01.2021г. Правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020г.	ПП 1479 п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 26	01.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленных является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками и устранением физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в октябре месяце 2021г.
(квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«11» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«11» февраля 2021 года

Дознаватель ОНД и ПР по Заветинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области ст. лейтенант вн. службы А.В. Бороховский
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

И. о. директора ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района»
Мартынова Наталья Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)