

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону пер. Доломановский 132, 344018 тел. 27-51-00 E-mail: gpnrostov_rnd@/.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Заветинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область Заветинский район с. Заветное ул. Колесова д. 2, 347430 тел. 21-4-39 E-mail: 52gpn_rnd@/.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 4-52/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«13-20» января 2017 года проведено обследование (проверка) дознавателем ОНД и ПР по
(должность, звание,

Заветинском районе капитаном внутренней службы А.Н. Токаревым

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

помещений и территории ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района» расположенных по адресу Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткова, 20

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора ГБУ СОН РО «СРЦ Заветинского района» Мартыновой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Наружный противопожарный водоем привести в исправное состояние.	ПП 390 п. 55	01.11.2017г. 01.12.2016г. 01.11.2015г. 01.11.2014г. 01.11.2013г.	
2	В связи со сменой названия собственника объекта, а также изменениями законодательства в области пожарной безопасности провести работу по уточнению или разработке декларации пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ	01.11.2017г.	
3	Произвести перезарядку имеющихся порошковых огнетушителей.	ПП 390 п. 478	01.11.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре месяце 2017г.
(квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Дознаватель ОНД и ПР по Заветинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области капитан вв. службы А.Н. Токарев
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. директора ГБУ СОИ РО «СРЦ Заветинского района»

Н.В. Мартынова

(должность, фамилия, инициалы)

«20» января 2017 года