



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Заветинского района**

347430, Ростовская область,  
Заветинский район, с. Заветное,  
ул. Ломоносова, 23

21.06.19 № 1845

И.о. директора  
ГБУ СОИ РО СРЦ для  
несовершеннолетних Заветинского  
района  
Мартыновой Н.В.  
ул. Короткова 20, с. Заветное,  
Заветинский район, Ростовская область,  
347430

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства, в сфере  
организации требований пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства, в сфере организации требований пожарной безопасности в деятельности ГБУ СОИ РО СРЦ для несовершеннолетних Заветинского района, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что согласно свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления от 23.07.2007 серия 61-АЗ № 275786, ГБУ СОИ РО СРЦ для несовершеннолетних Заветинского района использует административным здание, расположенное по адресу: Ростовская область Заветинский район с. Заветное ул. Короткова д. 20.

Е1 № 270695

Вместе с тем, при распоряжении государственным имуществом Ростовской области имеют место нарушения Правил противопожарного режима, а именно:

- в коридоре на втором этаже с северной стороны на огнетушителе не исправен раструб. (ПП 390 п. 478);

- в коридоре на втором этаже с северной стороны не исправно аварийное освещение (ст. 4, 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ СНИП 23-05-95 п. 7.61).

Нарушение Правил противопожарного режима со стороны должностных лиц ГБУ СОН РО СРЦ для несовершеннолетних Заветинского района, может явиться причиной возникновения пожара, что может повлечь человеческие жертвы, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, нарушения свидетельствуют о ненадлежащем использовании государственным имуществом Ростовской области, что создает угрозу возникновения пожара и как следствие уничтожения указанного имущества.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ГБУ СОН РО СРЦ для несовершеннолетних Заветинского района и требуют принятия эффективных мер по неукоснительному исполнению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствовавших и недопущению их впредь.

2. Привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру Заветинского района.

3. Представление рассмотреть с участием прокурора.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Заветинского района в установленный законом месячный срок.

Обращаю Ваше внимание, что умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», влечёт административную ответственность предусмотренную ст. 17.7. КоАП РФ в виде штрафа.

Прокурор района  
старший советник юстиции

В.В. Зайцев